PLANER MÜHENDİSLİK SOĞUTMA KLİMA TESİSAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Adres: Ömerli Mah. Adnan Kahveci Cad. No:3 34555 Hadımköy - İstanbul / TÜRKİYE
Tel: (+90) 212 541 17 00 **Fax:** (+90) 212 541 06 50 **Mobile:** (+90) 549 541 17 01 TİC.SİCİL No: 366760
e-mail: satis@planersogutma.com Web: www.planerchillers.com www.planersogutma.com

CHILLER VERİLERİ - P-081 HA-S HS

Тип Компрессора	-	Свиток
Тип Охлаждения Конденсатора	-	С Воздушным Охлаждением
Емкость	kW	22.19
EER	-	2.58
Minimum ortam sıcaklığı	ºC	-20
Maksimum ortam sıcaklığı	ºC	45
Жидкость	-	R410A 2088 / A1
Elektrik Besleme (EN 60204-1)	V / Ph / Hz	400/3/50
Elektrik Kabini Koruma Sınıfı	-	IP54
Ünite Yapısı	-	RAL 7024

KOMPRESÖR VERİLERİ

Кол-во компрессора x л. с.	Штука x HP	1 x 8
Схема	Штука	1
Kompresör E.E.R.	-	3.09
Общая Мощность Компрессора	kW	7.2
Toplam Kompresör Çalışma Akımı	A	14.8
Başlatma Yöntemi	-	Star
Kalkış Yöntemi	-	Direkt
Kapasite Kontrol Adımı	%	0-100
Kompresör Kapasite Adımı	Штука	1

PLANER MÜHENDİSLİK SOĞUTMA KLİMA TESİSAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Adres: Ömerli Mah. Adnan Kahveci Cad. No:3 34555 Hadımköy - İstanbul / TÜRKİYE
Tel: (+90) 212 541 17 00 **Fax:** (+90) 212 541 06 50 **Mobile:** (+90) 549 541 17 01 TİC.SİCİL No: 366760
e-mail: satis@planersogutma.com Web: www.planerchillers.com www.planersogutma.com

EVAPORATÖR VERİLERİ

Likit Giriş Sıcaklığı	°C	12
Likit Çıkış Sıcaklığı	°C	7
Жидкость	-	Вода
Смесь. Соотношение	%	% 0
Evaporatör sayısı	Штука	1
Тип Испарителя	-	Boru-Kovan
Uyumluluk	-	CE-PED
поток жидкости	m^3/h	3.81
Minimum debi	m^3/h	3.24
Maksimum debi	m^3/h	4.26
Basınç kaybı (Evaporatör)	kPa	50
Kirlenme Faktörü	$(m^2°C/kW)$	0.043

FAN VE KONDENSER VERİLERİ

Температура Воздуха На Входе. / Влажность	°C / %	35 / 50
Количество вентиляторов x диаметр	Штука / Ømm	2 x 500
Fan tipi	-	Aksiyal
Общая Мощность Вентилятора	kW	1.4
Общий Ток Вентилятора	A	6.2
воздушный поток	m^3/h	16000
Высота	m	0

TANK VERİLERİ

Объем Бака	dm^3	120

PLANER MÜHENDİSLİK SOĞUTMA KLİMA TESİSAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Adres: Ömerli Mah. Adnan Kahveci Cad. No:3 34555 Hadımköy - İstanbul / TÜRKİYE
Tel: (+90) 212 541 17 00 **Fax:** (+90) 212 541 06 50 **Mobile:** (+90) 549 541 17 01 TİC.SİCİL No: 366760
e-mail: satis@planersogutma.com Web: www.planerchillers.com www.planersogutma.com

TOPLAM ELEKTRİK VERİLERİ		
Çalışma Gücü	kW	8.59
Çalışma Akımı	A	21.00
Chiller Pik Akım Toplam	A	31.7072

SES VERİLERİ		
Уровень мощности звука (LWA)	dBA	83
Ses Basınç Seviyesi (LPA) / Ses Mesafesi	dBA/m	51 @10

AĞIRLIK		
Ağırlık (Boş)	kg	420

BOYUTLAR		
Genişlik	mm	900
Uzunluk	mm	1620
Yükseklik	mm	1310
Din	″	1 1/2
Dout	″	1 1/2

Описание

Общая сумма входов мощности компрессора и вентилятора использовалась при расчете EER.

Наша компания имеет право изменять всю информацию, содержащуюся в этом документе, без предварительного уведомления.

Производительность, технические характеристики и размеры продукта соответствуют стандартной конфигурации.

PLANER MÜHENDİSLİK SOĞUTMA KLİMA TESİSAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Adres: Orhan Veli Adnan Kahveci Cad. No:3 34555 Hadımköy - İstanbul / TÜRKİYE
Tel: (+90) 212 541 17 00 **Fax:** (+90) 212 541 06 50 **Mobile:** (+90) 549 541 17 01 TIC.SICIL No: 366760
e-mail: satis@planersogutma.com Web: www.planerchillers.com www.planersogutma.com

