Scelte SELECTION SOFTWARE V3R5M1 Проверка Воздухоохладитель

COILS & COOLERS

Пользователь PHK-HOLOD


05.12.2019

Температура входа воздуха	°C	0	Температура испарения	°C	-8,0
TD1	°C	8,0	Хладагент		R404A
Minimo numero di unita in cella		1			

Теплообменник	Стандарт	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	400/3/50	Тип вентилятора	Стандарт
Оттайка	Без изоляции		

Выбранная модель: 1 x ICE 53B10

Мощность	kW	51,811			
Температура испарения	°C	-8,0	TD1	°C	8,0
Сумм поток воздуха	m3/h	31500	Общая внешняя поверхность	m2	134,35



Вес	kg	267,000			
Внутренняя поверхность	m2	33,20	Внешняя поверхность	m2	134,35
Входное подсоединение		35 mm	Выходное подсоединение		54 mm
Мощность цикла	dm3	66,00	Расстояние между ламелями	mm	10
Нагнетательное подсоединение		3" GAS			

Вентилятор	n.	3	Диаметр	mm	560
Поток воздуха	m3/h	31500	Выброс воздуха	m	38,0
Питание		400/3/50	Скорость вентилятора	rpm	1220
Общая поглощение	A	5,4	Суммарная мощность	Watt	3000